

**SCHRIFTELIJK ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG BUITEN DE
RAADSZITTINGEN**

2024/027

Indiener : M. Hendrickx

Datum indiening: 18/03/2024

Vraag: Brandgevaar elektrische auto's

Antwoord college

Tot op heden is er geen specifieke wetgeving die oplegt wat er van exploitanten van ondergrondse parkeergarages wordt verwacht in het kader van elektrische voertuigen. Er is weliswaar wetgeving in de maak. In afwachting van dergelijke wetgeving adviseert de brandweerzone bij nieuwe gebouwen wel hieromtrent, en dit op basis van goed vakmanschap. Het kan dan bijv. gaan over een noodstop om alle laadpalen tegelijk uit te schakelen of over een sprinklerinstallatie. Dit laatste is afkomstig uit de Basisnormen en is van toepassing vanaf bepaalde oppervlaktes.

Bij het voorzien van laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen kan dus de Regel van Goed Vakmanschap toegepast te worden. Deze RGV is gratis te downloaden. Meer info op <https://rivierenland.hulpverleningszone.be/pagina/regels-van-goed-vakmanschap>

De RGV vertrekt vanuit een brandrisicoanalyse. Voor advies over een installatie van laadpalen en voor de opmaak van dergelijke risicoanalyse kan men terecht bij een gespecialiseerde onderneming of een andere expert (bijvoorbeeld een studiebureau) die over de nodige kwalificaties en competenties beschikt.

De brandweer voert zelf geen studies of risicoanalyses uit.

Tenslotte willen we nog meegeven dat de nood- en interventieplannen beschikbaar dienen te zijn nabij de noodstop en nabij elke toegang tot de parkeergarage bestemd voor de tussenkomst van de brandweer. Inplantingsplan, grondplannen, doorsneden en een evacuatieplan dienen aanwezig te zijn.

Een plan van aanpak en afspraken met uitbaters -specifiek voor Mechelen - vallen buiten de bevoegdheid van de brandweer.

Mechelen, 27 maart 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eraerts', with a long horizontal flourish extending to the right.

G. Eraerts
Algemeen directeur

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Somers', with a long horizontal flourish extending to the right.

B. Somers
Burgemeester