



GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

**SCHRIFTELIJK ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG BUITEN DE
GEMEENTERAADSZITTING**

2014/009

Indiener : H. Riffi

Datum indiening: 2 mei 2014

Vraag: Geurhinder mazoutinstallatie Battelsesteenweg 175.

Coördinator: Afdeling Milieu en natuurontwikkeling

Antwoord college

Voor het particulier gebruik van een mazoutinstallatie is een melding vereist vanaf de opslag van 5.000 l stookolie en/of een vermogen van de stookinstallatie van 300 kW. In de databank van de dienst milieu en landbouw werd geen informatie gevonden over een melding maar dit is wellicht te wijten aan het feit dat voormelde drempelwaarden niet werden overschreden.

In het Vlaams gewest is een jaarlijkse onderhoudsbeurt verplicht voor alle centrale stooktoestellen met een vermogen vanaf 20 kW op vloeibare brandstof.

Elke nieuw centraal stooktoestel moet gekeurd worden voor de eerste ingebruikname ongeacht het nominale vermogen (dus ook toestellen met een vermogen van minder dan 20 kW) en mag enkel in gebruik genomen worden als het keuringsrapport dat uitdrukkelijk toestaat.

Het toezicht op deze verplichtingen wordt geregeld door het milieuhandhavingsdecreet en het uitvoeringsbesluit ter zake.

De gemeentelijke toezichthouders en de toezichthouders van de lokale politie kunnen een controle op de naleving ervan uitvoeren.

Aan de milieucel van de politie werd ondertussen gevraagd om ter plaatse een onderzoek in te stellen. Het resultaat van dit onderzoek zal achteraf meegedeeld worden.

Mechelen, 7 mei 2014

Opdracht burgemeester
van 2.01.2013, bij toepassing
van artikel 183 gemeentedecreet



Erik Laga
stadssecretaris



Marina De Bie
schepen