

Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten

Vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen
in vergadering van 2 februari 2005

Bij de plaatsing van een tent moet, wat betreft de veiligheid in verband met brand, voldaan worden aan volgende voorschriften :

I. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming in het bijzonder omtrent:

- **aanduiding van uitgangen en nooduitgangen;**
- **alarmering bij brand en evacuatie;**
- **noodverlichting;**
- **blusmiddelen;**
- **private brandweerploeg;**
- **onderrichtingen voor het personeel ... enz.**

II. De richtlijnen van december 1967 voor de reglementering van de bescherming tegen brand- en paniekrisico's in kermisinrichtingen en andere instellingen van tijdelijke aard zoals jaarbeurzen en tentoonstellingen. (Ministerie van Binnenlandse Zaken):

1. TOEPASSINGSGEBIED

De brandbeveiligingsmaatregelen zijn van toepassing op alle inrichtingen van tijdelijke aard, die voor ten hoogste drie maanden op eenzelfde plaats zijn gevestigd.

Inrichtingen of instellingen die tot dit gebied behoren, zijn :

- a/ de kermisbarakken en circussen;
- b/ de tenten en getimmerten voor het organiseren van vermakelijkheden en het geven van vertoningen;
- c/ de jaarbeurzen en tentoonstellingen, die niet laatsgrijpen in zalen van permanente inrichtingen of in gebouwen die gewoon toegankelijk zijn voor het publiek.

Deze brandbeveiligingsmaatregelen zijn van toepassing, onafhankelijk van de wettelijke en reglementaire voorschriften waaraan de gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde inrichtingen onderworpen zijn, zelfs indien zij tijdelijk zijn, alsmede op de installaties en apparaten geïmplementeerd door het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Zij zullen ingelast worden in het lastenkohier, bepalingen en voorwaarden voor het toestaan op openbare pleinen van de standplaatsen op verscheidene kermissen of, als na te leven voorschriften, opgelegd worden bij het verlenen van de vergunning tot oprichten van tenten of getimmerten voor het houden van vermakelijkheden, vertoningen, jaarbeurzen en tentoonstellingen.

2. OPSTELLING EN BOUW VAN DE INRICHTINGEN

2.1. De barakken, tenten en getimmerten moeten volgens de aangewezen standplaatsen ordelijk opgesteld zijn, op zulke wijze dat zij steeds door de eerste hulpwagens kunnen benaderd worden. De toegangswegen mogen niet gehinderd worden door geparkeerde voertuigen of bezette plaatsen die een vrije beweging van de brandweerwagens zouden kunnen beletten.

Dit houdt in dat een liggingsplan dient overgemaakt aan het bestuur en de brandweerdienst, waarop de inplanting op het terrein en de toegankelijkheid voor brandweerwagens en andere hulpwagens dienen te worden vermeld. Dit moet uiteraard vóór de opstelling gebeuren.

2.2. Onder standplaats wordt verstaan de plaats die door een barak of instelling bekleed wordt, met inbegrip van de schoorpalen, spandraden, omheining, trappen en uitsprong van de kap.

Een stand is een afgebakend geheel van uitgestalde waren van een fabriek of een firma.

2.3. Het kermisplein mag enkel bezet worden door de rijtuigen die onmisbaar zijn voor de exploitatie.

Het gemeentebestuur oordeelt, in laatste uitspraak en zonder mogelijk beroep, over de gepastheid van elk rijtuig en over de plaats die het zal innemen.

2.4. Tussen de verschillende inrichtingen zal, voor het vermijden van brandoverslag, een ruimte van minstens 50 cm. breedte gelaten worden. Deze ruimte mag, om het doorlopen van het publiek te beletten, desnoods afgesloten worden met een gemakkelijk te verwijderen latwerk.

Circustenten en gedeelde omvangrijke inrichtingen voor gemakkelikheden, jaarbeurzen en tentoonstellingen moeten een afzonderlijke standplaats hebben, waarvan de afstand ten opzichte van de andere kermisinrichtingen en de bebouwde omgeving vooraf beoordeeld wordt door de bevelhebber van de brandweer of van een daartoe door het stadsbestuur aangestelde persoon.

De afstand kan verschillen naargelang van de brandbelasting en is minimum 6 meter. De afstand wordt aangegeven in de bijzondere brandbeveiligingsvoorschriften opgesteld door de brandweer.

2.5. De materialen, nodig voor de opbouw van de tenten of barakken en in het bijzonder van de inwendige inrichtingen (banken, trappen en vloeren) dienen steeds in goede staat te zijn en grondig worden onderhouden. Banken en stoelen moeten stevig op de vloer bevestigd zijn, met uitzondering nochtans voor de stoelen van een verbruikssalon.

Bij de inrichting dient de brandbelasting te worden beperkt door zoveel mogelijk brandremmende of onbrandbare materialen te gebruiken. Dit kan worden bewezen aan de hand van keuringsattesten welke worden uitgereikt door de leverancier van de produkten. Deze attesten dienen opgemaakt te zijn door een Belgische universitaire instelling.

2.6 De gangen die leiden tot de zit- en/of staanplaatsen en tot de uitgangen moeten steeds geheel vrij gehouden worden.

2.7 Kas- en controleloketten dienen stevig vastgehecht te worden zo dat zij de nuttige breedte der gangen en uitgangen niet reduceren.

2.8 De uitgangen van een inrichting moeten rechtstreeks op de openbare weg uitgeven en mogen in geen geval andere bezette ruimten of belendende barakken doorlopen. De weg naar de uitgang zal aangeduid worden.

De deuren moeten in de richting van de vluchtweg opendraaien en in geopende stand kunnen vastgezet worden. Trommel- en draaikruisdeuren zijn verboden.

De aanduiding dient te gebeuren met pictogrammen, overeenkomstig de wetgeving terzake, zoals vermeld in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en in het bijzonder artikel 52.5.11 en 54.99.2. Dit wordt aangeduid aan de ingangen door een duidelijk leesbaar opschrift.

2.9 De breedte van gangen, trappen en uitgangen zal, voor de toeschouwers of bezoekers die deze bedienen in verhouding zijn van 1,25 cm. per persoon voorziene staan- of zitplaats, met een minimumbreedte voor elk van 80 cm. De doorgangshoogte zal minimum 2 meter bedragen.

Voor de ruimten met zitplaatsen geeft dit aantal de maximale bezettingsgraad aan. Ten opzichte van de ruimten die voorzien worden als staanplaatsen of voor die welke door personen doorlopen worden, bijvoorbeeld de jaarbeurzen en tentoonstellingen, is de maximale bezettingsgraad een persoon van 0,6 m² grondoppervlakte van deze ruimten.

De voorziene breedte dient aan de hand van een berekeningsnota gestaafd en voorgelegd aan de stedelijke brandweerdienst

Ingeval van twijfel over de bezetting bepaalt de verantwoordelijke uitbater zelf en onder zijn verantwoordelijkheid het aantal toegelaten personen.

2.10 Het aantal uitgangen wordt bepaald in functie van het aantal staan- en/of zitplaatsen in een inrichting en wel in deze verhouding :

- voor minder dan 500 personen :
- van 1 tot 50 personen : één uitgang;
- van 51 tot 250 personen : twee uitgangen;
- van 251 tot 500 personen : drie uitgangen;
- voor meer dan 500 personen :
- een bijkomende uitgang per schijf van 500 personen of een fractie van 500 personen.

Deze uitgangen moeten zo ver mogelijk van mekaar liggen

2.11 De trappen zijn voorzien van leuning in overeenstemming met artikel 641 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.

2.12 Opschriften, goed zicht- en leesbaar, zowel bij daglicht als bij duisternis, dienen de uitgangen en nooduitgangen aan te duiden.

De opschriften kunnen geplaatst worden in combinatie met de te voorziene noodverlichting. Hun plaatsing dient zodanig te zijn dat van uit welke plaats ook steeds een uitgang en een nooduitgang zichtbaar zijn, hetzij de signalisatie van deze uitgang of nooduitgang.

3. ELEKTRISCHE INSTALLATIES

3.1. Voor de verlichting van de inrichtingen de stands en de decoratie wordt slechts elektrisch licht toegelaten.

3.2. De plaats van de verlichtingsornamenten dient in die aard te zijn dat geen brandgevaar kan ontstaan. De verlichtingslampen mogen niet met papier of ander brandbaar materiaal worden omwikkeld.

3.3. De elektrische geleiders moeten op degelijke wijze geïsoleerd zijn en mogen niet rechtstreeks vastgehecht worden aan tenten, woonwagens of andere voertuigen, tenzij door middel van isolerend en onbrandbaar materiaal.

3.4. Een noodverlichting moet worden voorzien in de inrichtingen toegankelijk voor het publiek. Deze dient van een zodanige lichtsterkte te zijn dat iedereen zich behoorlijk kan oriënteren.

3.5. Alle elektrische installaties, zowel van de terreinverlichting als van de onderscheiden inrichtingen en stands, zullen uitgevoerd worden volgens de wettelijke voorschriften.

- 3.6. De uitbater van een inrichting die een elektrische aansluiting vraagt, moet een certificaat van deugdelijkheid van de instelling voorleggen. De instellingen die niet voldoen, zullen niet aangesloten worden.

De deugdelijkheid van de elektrische en veiligheidsinstallaties die worden gebruikt dient te worden bewezen aan de hand van een verslag dat werd opgemaakt door een bevoegd erkend keuringsorganisme. Dit verslag dient overgemaakt aan het stadsbestuur, zoals voorgeschreven in de bijzondere brandbeveiligingsvoorschriften.

- 3.7. Na dagelijkse sluitingstijd moet de elektrische installatie in elke tent barak of getimmerte stroomloos gesteld worden.

4. VERWARMINGSINSTALLATIES

4.1. De verwarmingsinstallaties en kooktoestellen dienen zo opgesteld dat zij alle waarborgen van veiligheid tegen brand bieden. Zij moeten op een stevige vloerplaat of op een plaat van onbrandbaar en slecht warmte geleidend materiaal zijn aangebracht, in een gemakkelijk te bereiken en op de buitenlucht geventileerde ruimte.

Het gebruik van verwarmings- of kooktoestellen gevoed met alcohol, benzine of petroleum is streng verboden.

4.2. In het geval vloeibaar gemaakte petroleumgassen gebruikt worden zijn de persflessen en houders te plaatsen buiten de inrichting in een volledig afgezonderde ruimte met een bestendige verluchting. De verbinding met de toestellen zal uitgevoerd worden met buizen in rood koper, aan elkaar gesoldeerd met een zilverlegering.

Wanneer flessengas wordt gebruikt in een zodanige hoeveelheid (vanaf 300 liter) dat hun opstelling onderworpen is aan de wettelijke voorschriften vermeld in artikel 52.2.1.4 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, dient een keuringsattest, dat werd afgeleverd door een erkend keuringsorganisme, aan het stadsbestuur te worden voorgelegd.

4.3. Het gebruik van verwarmingstoestellen voor bak-, braad- en kookdoeleinden is slechts toegestaan in de inrichtingen en stands die daarvoor speciaal zijn uitgerust.

Naast de verwarmings- en kooktoestellen zal een geschikt en bedrijfsklaar draagbaar blustoestel worden opgesteld (CO₂-blusser - 5 kg lading volgens EN 3). Het type en de inhoud van deze blustoestellen worden bepaald door de brandweer, in overleg met de inrichters.

4.4. De frituurtoestellen moeten voorzien zijn van een stopthermostaat.

5. DRIJFKRACHTTOESTELLEN EN ENERGIEBRONNEN

Alle drijfkrachttoestellen en energiebronnen, zowel die welke een vaste plaats innemen op een daartoe ingerichte wagen of deze die verplaatsbaar zijn, dienen te voldoen aan de wettelijke voorschriften, zo dat hun werking niemand hindert, dat zij geen gevaren opleveren voor brand en zij degelijk beschermd zijn ter voorkoming van ongevallen. De gebruiker of eigenaar van zulke toestellen dient overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de diverse keuringen die nodig zijn voor elk type van toestel te laten uitvoeren. Deze keuringsattesten dienen op verzoek aan de bevoegde overheid voorgelegd worden.

6. ROOKVERBOD

6.1. Behalve in de verbruiksalons zal het rookverbod opgelegd en aangeduid worden. In deze laatste zal een voldoende aantal asbakken worden voorzien. Aan de

ingang van de inrichtingen van tijdelijke aard zullen met zand gevulde onbrandbare bakjes geplaatst worden om er de smeulende tabaksresten in te werpen. De aanduiding dient te gebeuren door de wettelijk voorgeschreven pictogrammen conform het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en in het bijzonder artikel 54qq.

- 6.2. In circussen en andere spektakelzalen zal het rookverbod voor de vertoning en tijdens de pauze, mondeling aan het publiek kenbaar gemaakt worden.
- 6.3. Tijdens de voorstelling mogen het personeel en de optredende artiesten niet roken in de stallen en de belendende ruimte.

7. BRANDBEVEILIGINGSMIDDELEN EN ANDERE VOORZORGSMATREGELEN

7.1. De hydranten, gelegen in het bezette terrein en in de toegangswegen moeten steeds vrijgehouden worden en voor de brandweer gemakkelijk bereikbaar zijn. Hiervoor bestaan eveneens politieverordeningen Raadpleeg afdeling 19, gedrag bij brand en brandbestrijdingsmaatregelen.

7.2. Opstapeling van stro of hooi binnen of tussen de inrichtingen is verboden, tenzij met voorafgaande toelating van de bevelhebber van de brandweer of van de afgevaardigde van het stadsbestuur, die daartoe de nodige veiligheidsrichtlijnen zal verstrekken.

Het aanbrengen of opstapelen van divers brandbaar materiaal kan bijkomende maatregelen ter voorkoming van brand noodzakelijk maken. Hiervoor dient de stedelijke brandweer geraadpleegd. Bijzondere bijkomende maatregelen worden dienaangaande vermeld in de bijzondere brandbeveiligingsvoorschriften opgesteld door de brandweer.

7.3. Papierresten, ledig brandbaar verpakkingsmateriaal en brandbaar afval moeten terstond verwijderd worden en mogen niet onder de vloeren van de barakken, getimmerten en stand geborgen of weggeworpen worden.

7.4. In alle inrichtingen en stands moeten draagbare blustoestellen van passende soort aanwezig zijn.

Deze moeten op goed zichtbare en bereikbare plaatsen aangebracht, op oordeelkundige wijze opgesteld zijn en jaarlijks door een bevoegde firma nagezien en op deugdelijkheid beproefd worden.

Het bewijs van nazicht zal op verzoek van de bevelhebber van de brandweer of afgevaardigde van het stadsbestuur moeten kunnen voorgelegd worden.

De plaatsing en het aantal blustoestellen worden bepaald door de brandweer in overleg met de uitbaters of inrichters. Deze blustoestellen dienen te voldoen aan de Belgische normen. De degelijkheid dient bewezen aan de hand van een keuringsattest of label, afgeleverd door de leverancier van de blustoestellen. Het bewijs van nazicht zal op verzoek aan het stadsbestuur worden voorgelegd.

7.5. Bij vaststelling van een onvoldoende of gebrekkige brandbeveiliging moeten alle bijkomende opgelegde voorzorgsmaatregelen onmiddellijk nageleefd worden.

7.6. Ballonnetjes gevuld met een brandbaar en/of giftig gas mogen niet in de inrichting aanwezig zijn.

Enkel niet gevaarlijk inert en onontvlambaar gas mag worden gebruikt voor het vullen van ballonnen. De flessen moeten stevig vastgehecht aan de muur, de wanden of de kolommen worden opgesteld.

7.7. Versieringen met papierslingers en dergelijke mogen niet in de stands worden aangebracht.

- 7.8. Motorvoertuigen tentoongesteld in daartoe bestemde ruimten mogen geen brandstof in hun reservoirs hebben. De batterijen zullen eruit verwijderd zijn
- 7.9. Met het oog op de melding van brand of van een ongeval behoort een tentoonstelling, jaarbeurs of vermakelijkheidsinrichting - indien enigszins mogelijk - op het telefoonnet te zijn aangesloten, met aanduiding bij het toestel van de oproepnummers van brandweer (100), politie (101) en eventuele andere hulpdiensten.
- 7.10. Bij elke sluitingstijd wordt door het personeel een rondgang binnen en buiten de inrichting uitgevoerd. In omvangrijke instellingen organiseren de inrichters een waakdienst.
- 7.11. Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor in de inrichtingen een bijzondere waakdienst tijdens de vertoningen of openingsuren uit te oefenen en er een (1) of meer brandweerwachten te plaatsen. Voor elke brandweerman zal een bijzondere vergoeding per voorstelling door de exploitant aan het stadsbestuur betaald worden.

8. TOEZICHT

8.1. Onverminderd de bijzondere nazicht- en controlemaatregelen welke inzake brandvoorkoming mochten uitgevaardigd worden, worden de in dit reglement bedoelde instellingen door de stedelijke brandweer geïnspecteerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van het Koninklijk Besluit van 8 november 1967 (Staatsblad 18 november 1967) houdende, voor de vreedetijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de hulpverlening in geval van brand.

III. De algemene bestuurlijke politieverordening van de stad Mechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad, in vergadering van 2 september 1982, en in het bijzonder :

- **Afdeling I : private ingebruikneming van de openbare weg (artikel 1.7).**
- **Afdeling 19 : gedrag bij brand en brandbestrijdingsmaatregelen (artikel 19.1 tot en met 19.7) .**
- **Afdeling 23 : openbare vermakelijkheden (artikel 23.3)**

Afdeling 1. : private ingebruikneming van de openbare weg

Artikel 1.7 : De titularissen van de vergunning zijn ervoor aansprakelijk dat de ingebruikneming van de openbare weg niet tot gevolg heeft dat een grotere dan de toegelaten ruimte wordt ingenomen, de bereikbaarheid of het gebruik van erfdienstbaarheden van algemeen nut en van nutsvoorzieningen zoals o.m. hydranten, mangaten en deksels wordt bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt. De ingebruikneming mag evenmin tot gevolg hebben dat de evacuatiemogelijkheden van de aan de brandpreventieve voorschriften onderworpen gebouwen en lokalen worden beperkt of uitgesloten.

Afdeling 19. : gedrag bij brand en brandbestrijdingsmaatregelen

Artikel 19.1 Het is verboden het blussen van branden te hinderen of onmogelijk te maken.

Artikel 19.2 : Het is verboden op delen van privé-toegangswegen tot gebouwen, die door middel van voldoende zichtbare verkeerstekens of ander tekens voorbehouden werden ten einde het optreden van de brandweer of andere hulpverleningsdiensten

mogelijk te maken, voertuigen te parkeren of om het even welk voorwerp dat de bedoelde tussenkomsten kan hinderen achter te laten.

Artikel 19.3 : Het is verboden door middel van voertuigen, voorwerpen of op een andere wijze de bereikbaarheid of het gebruik van de hydranten en de watervoorraden voor het blussen van branden te hinderen of onmogelijk te maken of de zichtbaarheid ervan in het gedrang te brengen.

Artikel 19.4 : Het is verboden de aanduidings- en herkenningstekens van de hydranten en van de watervoorraden voor het blussen van branden te beschadigen, te doen verdwijnen, te verplaatsen, onzichtbaar of onherkenbaar te maken, de zichtbaarheid of de herkenbaarheid ervan te verminderen.

Artikel 19.5 : De huisbewaarders en bij gebreke van dezen, de bewoners of gebruikers van de gelijkvloerse verdieping en bij gebreke van dezen, de bewoners of gebruikers van de eerste verdieping enz. zijn verplicht :

- de zichtbaarheid van de in artikel 19.4 bedoelde tekens, die op of voor de bewuste gebouwen werden aangebracht, te vrijwaren;
- de voor deze gebouwen gelegen bovengrondse hydranten en de deksels of luiken die de ondergrondse hydranten en de zuigputten afsluiten vrij te maken van al hetgeen ze verspert of aan het zicht onttrekt tengevolge van o.m. onkruid- of plantenoverwoekering.

Dezelfde verplichtingen rusten op de eigenaars van onbewoonde of ongebruikte gebouwen en op de eigenaars of de gebruikers van onbebouwde percelen.

De personen die bij sneeuwval ertoe gehouden zijn de voetpaden voldoende begaanbaar te maken, zijn verplicht tevens de deksels of luiken die de ondergrondse hydranten en zuigputten afsluiten, vrij te maken.

Artikel 19.6 : Voor het toezicht op en de uitvoering van de vorige artikels van deze afdeling heeft de politie vrije toegang tot de bedoelde plaatsen.

Artikel 19.7 : Zij die vuur aansteken op plaatsen waar het niet verboden is, zijn verplicht het vuur niet onbewaakt te laten en dienen te zorgen voor de volledige uitdoving ervan.

Afdeling 23 : openbare gemakkelikheden

Artikel 23.3 : Het is verboden tijdens de openbare gemakkelikheden de orde te verstoren of de veiligheid in het gedrang te brengen.

IV Bijzondere brandbeveiligingsvoorschriften opgesteld door de brandweer:

De bijzondere brandbeveiligingsvoorschriften kunnen al naar gelang de aard van de inrichting verschillend zijn en worden in overleg met de inrichters bepaald door de stedelijke brandweer. Hiervoor wenden de inrichters zich vooraf tot de stedelijke brandweer, Dageraadstraat 4 te Mechelen - tel. 015/280.280.

1 De opstelling van de tenten en andere tijdelijke gebouwen dient zodanig te zijn dat geen hinder kan ontstaan voor de interventie met brandweerwagens en of andere hulpwagens, dit zowel wat de tijdelijke manifestatie zelf als de omliggende gebouwen betreft.

Het doorgaand verkeer, op de openbare weg, dient volledig te worden vrijgehouden, gezien anders geen zekerheid van goede doorgang en werking voor hulpwagens kan gegarandeerd worden.

- 2 Tussen de tenten onderling en de aanpalende gebouwen dient, behoudens de onderlinge doorgangen, een afstand van ten minste 6 meter te worden voorzien om, in geval van brand, mogelijke brandoverslag te verhinderen.
- 3 De tenten dienen uit onontvlambare materialen te zijn vervaardigd. Een attest hierover dient aan het stadsbestuur te worden overhandigd VOOR DE OPBOUW van het geheel.
- 4 In het bijzonder dient gelet op de totale breedte van uitgangen en nooduitgangen en de breedte van de gangen in elke tent. Dit overeenkomstig het A.R.A.B., artikel 52, en de richtlijnen van december 1967 (0,6 personen/m² en minimum 1 cm./persoon doorgangsbreedte voorzien).
- 5 Ingeval er trappen worden voorzien dienen deze eveneens in overeenstemming te zijn met de hierbovenvernoemde reglementering.
- 6 De volledige elektrische installatie dient te worden goedgekeurd door een erkend keuringsorganisme. Dit goedkeuringsattest dient overgemaakt aan het stadsbestuur, alvorens tot de OPENING mag worden overgegaan.
- 7 In tegenstelling tot gelijk welke andere voorschriften, is voor de verwarming en het koken het gebruik van open vuren in de tent verboden. Warmeluchtblazers of andere gelijkaardige systemen dienen opgesteld buiten de tenten. De opstelling van deze houders dient van die aard te zijn dat zij geen gevaar vormen voor brand. Alle brandbare materialen in de onmiddellijke omgeving dienen te worden verwijderd. De brandstofhouders mogen niet uitgevoerd zijn in plastic. De voorkeur dient gegeven aan metalen recipiënten.
- 8 Volgende brandbestrijdingsmiddelen dienen minimum te worden voorzien:
Poederblustoestellen met 6 kg. ABC-poeder conform EN-3.
- 1 toestel per 150 m² vloeroppervlakte met een minimum van 2 toestellen.
Alle blusmiddelen dienen goed zichtbaar en bereikbaar te worden opgehangen in gebruiksklare toestand. Ze dienen op ondubbelzinnige wijze te worden gesignaleerd.
- 9 De stoelen of banken welke zijn voorzien moeten stevig op de vloer bevestigd zijn. Dit geldt niet voor de verbruikerslokalen.
- 10 De hydranten in de omgeving dienen steeds vrijgehouden en toegankelijk te zijn voor de brandweerdiensten.
- 11 In de tenten mogen geen brandbare versieringen en zeker geen horizontale doeken worden opgehangen
- 12 Met het oog op melding van brand of ongeval dient indien enigszins mogelijk, een telefoonaansluiting te worden voorzien met aanduiding van de oproepnummers van de brandweer (100), politie (101) en eventuele andere hulpdiensten.
- 13 De nodige maatregelen dienen te worden genomen om brandrisico ten gevolge van roken te vermijden.
- 14 In tegenstrijd met artikel 7.11 van de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dienen de inrichters zelf een private waak- en brandweerdienst te voorzien.

V. De aandacht wordt er op gevestigd dat:

- **voor de aanvang van de manifestatie door de aanvrager of in opdracht van de aanvrager op eigen kosten een plaatsbeschrijving moet worden opgemaakt die in drie exemplaren bij de dienst openbare werken moet worden afgegeven;**
- **de aanvrager aan de dienst openbare werken het einde van de manifestatie dient mee te delen, alsook de eventuele gemaakte schade;**
- **bij de vaststelling van de schade de aanvrager 14 dagen de tijd heeft aan de dienst openbare werken zijn keuze bekend te maken, zelf de zaak te herstellen of akkoord te gaan met de schaderaming en de herstelling te laten geschieden door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager.**