

BRANDVOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET MAKEN VAN EEN KAMPVUUR

Het ontsteken van kampvuren brengt een aantal mogelijke risico's met zich mee (mede afhankelijk van de locatie van het kampvuur), nl.:

- kans op het ontstaan van brand van nabijgelegen begroeiing en bebossing;
- kans op het ontstaan van brand van een nabijgelegen object;
- kans op letsel bij aanwezig publiek;
- hinder voor omgeving;
- risico's voor de basisbrandweezorg.

Om deze risico's tot een minimum te beperken, dienen onderstaande richtlijnen te worden nageleefd.

A| Algemeen

1. In overeenstemming met de algemene bestuurlijke politieverordening is voor het organiseren van een (kamp)vuur een voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de burgemeester vereist.
Deze toelating wordt minstens één maand voor de datum van het kampvuur aangevraagd via een schriftelijk schrijven naar de College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 21 te 2800 Mechelen.

Dit schrijven heeft minstens de volgende bijlagen:

- inplantingsplan;
 - schriftelijke toelating van de grondeigenaar.
2. De organisator stelt een verantwoordelijke aan, die steeds telefonisch contacteerbaar is voor de brandweerdiensten en aanwezig is op het terrein. De contactgegevens van deze persoon worden opgenomen in de aanvraagdocumenten.
 3. De organisator neemt alle maatregelen om hinder (rook, geluid,...) naar de omgeving toe te vermijden.
 4. Alle restafvalstoffen worden de dag na de verbranding degelijk opgeruimd.
 5. De omwonenden van het terrein waarop de verbranding plaatsvindt, worden door de organisator in kennis gesteld van de activiteit.
 6. Het maken van een kampvuur in natuurgebied, (erkend) natuureservaat, gerangschikt landschap of bosgebied is niet toegelaten.
 7. De toelating tot het maken van een kampvuur ontslaat de organisator niet van de verplichting steeds in regel te zijn met andere wetten en reglementen.

B| Inplanting

1. De organisator dient de brandweer een overzichtelijk inplantingsplan te bezorgen. Dit plan geeft een overzicht van de locatie van het kampvuur, naastliggende gebouwen, begroeiingen, berijdbare wegen, grachten, afsluitingen, hindernissen,... zodat de impact op de omgeving kan worden ingeschat.

Meer concreet wordt verwacht:

- Een stratenplan van omgeving van de site waar het evenement plaatsvindt, met weergave van alle (niet-openbare) berijdbare wegen.
 - Een detailplan van de site zelf met aanduiding van minimaal alle vaste en/of tijdelijk opgetrokken gebouwen/tenten ed., de locatie van het kampvuur, de plaats van samenkomst met de hulpdiensten bij noodzaak, de plaats van de beschikbare of voorziene brandbestrijdingsmiddelen, hindernissen, grachten, afsluitingen. Deze elementen worden allen op schaal getekend.
2. Een vuurhaard op minder dan 25 m afstand van bossen is verboden. Het kampvuur respecteert een afstand van minimaal 100 meter van huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of droogplaatsen van vlas of andere brandbare materialen. Bij gemotiveerd besluit kan de locatie van het kampvuur steeds worden geweigerd.
 3. De vuurhaard moet zich op minder dan 60 m bevinden van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.

C| Vuurhaard

1. De omvang van de vuurhaard dient te worden beperkt zodat deze kan worden omschreven door een cirkel met een diameter van 3 m en een maximale stapelhoogte van 2 m.
2. De ondergrond moet vrij zijn van brandbare materialen. Als de ondergrond droog is, verwijder je bladeren, dorre twijgen, dennenappels en droog gras. Op een grasveld maak je een kampvuurplek door enkele graszoden uit te steken en aan de kant te leggen (ver genoeg zodat het vuur ze niet uitdroogt). Rondom de vuurhaard wordt een greppel gegraven.
Opgelet: bij langdurige periodes van droogte (bvb. hittegolf) is het verboden een kampvuur te maken. De berichtgeving van het KMI en de openbare omroep vormt een indicatie. De richtlijnen van openbare besturen en instanties moeten worden gevolgd.
3. De organisator neemt de nodige maatregelen opdat contact van aanwezige personen – met in het bijzonder kinderen – met het vuur wordt vermeden.
4. Bij het aansteken van het vuur mag de windsnelheid – volgens de gegevens van het KMI – niet hoger zijn dan 4 beaufort. Alle vuurhaarden moeten worden gedoofd wanneer ter plaatse – zelfs kortstondig – een windkracht van 4 Beaufort of meer wordt gemeten/waargenomen. (4 Beaufort komt overeen met opwaaiend stof en papier, haar raakt verward, flapperende kleding, kleine takken in beweging)

D| Brandstof

1. Enkel het verbranden van natuurlijk onbehandeld hout – ontdaan van alle versieringen – kan worden toegelaten. Het gebruik van brandversnellers (benzine ed.) voor het aansteken van het vuur is verboden.
2. De voorraad te verbranden hout wordt opgeslagen op minimum 15 m afstand van de vuurhaard om overslag van het vuur te vermijden. De voorraadstapel mag maximaal 8 m³ groot zijn. Er zijn meerdere voorraadstapels mogelijk, die 15 m van elkaar zijn verwijderd. Elke voorraadstapel moet vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.

Ook andere brandbare materialen worden op minimaal 15 m van de vuurhaard geplaatst.

E | Blusmiddelen

1. In de nabijheid van het vuur dienen ten minste twee gebruiksklare poederblustoestellen met 6 kg ABC poeder conform EN 3 (BENOR/ANPI) of water/schuimtoestellen 6 l conform EN 3 (BENOR/ANPI) met minimaal 1 bluseenheid worden opgesteld. De keuring van de blustoestellen dient jaarlijks te gebeuren.
Alsook dient een tuinslang onder permanente waterdruk aanwezig te zijn. Ingeval er geen tuinslang onder permanente druk aanwezig kan zijn, dienen er minimum drie met water gevulde emmers van minimaal 10 l in de buurt van het vuur aanwezig te zijn.
De brandweer kan steeds bijkomende brandbestrijdingsmiddelen opleggen.

F | Toezicht

1. Vanaf het ontsteken en tot het doven van de vuurhaard houden minstens twee medewerkers toezicht op de vuurhaard en de onmiddellijke omgeving. Zij moeten een schop en een drietand met een lange steel ter beschikking hebben. Slechts één van de medewerkers mag brandstof aan de vuurhaard toevoegen. Een tweede medewerker staat uitsluitend in voor het toezicht. Het vuur mag niet onbewaakt worden achtergelaten tot de volledige uitdoving ervan.
De vuurhaarden moeten worden gedooft met een overvloedige hoeveelheid water en worden omgewoeld met drietand om zeker te zijn van ganse massa vochtig is geworden.
Na het doven van de vuurhaard voert de organisator een waakdienst uit.
2. De medewerkers houden toezicht dat de aanwezige personen een voldoende afstand van de vuurhaard respecteren.
3. Een medewerker beschikt steeds over een telefoon met de oproepnummers van de hulpdiensten teneinde het verwittigen van hulpdiensten mogelijk te maken.